

Warszawa, 12.07.2011r

WYKONAWCY**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
znak IHIT/P/47/11 na Roboty Budowlane : Modernizacja węzła ciepłego
obsługującego budynki przy Ul. Chocimskiej 5**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia :**

Pytanie 1

”...zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego zestawienia materiałów z dokumentacji technicznej węzła ciepłego. Powyższe jest niezbędne w celu skalkulowania kosztów wykonania węzła ciepłego. W dołączonym do przetargu przedmiarze jest podany tylko typ węzła produkcji ETX, brak jest urządzeń wchodzących w jego skład.”

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza w/w zestawienia oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz U. Nr 263 poz. 2200), muszą posiadać i być oznaczone Certyfikatem Europejskim CE.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek