

Warszawa, dnia 07.10.2014 r.

DZ/2215/43/616/2014

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHIT/P/43/2014 na *Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego prac budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do w/w przetargu Instytut uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kanałów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na ocynkowaną, które również posiadają atesty i certyfikaty?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę nawilżacza zintegrowanego z centralą, na nawilżacz jako osobne urządzenie spełniające te same funkcje.

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawilżacza wolnostojącego o parametrach i funkcjach nie gorszych niż projektowany zintegrowany

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę elementów wentylacji (klapy kratki wywiewne) z firmy SCHACO na firmę SMAY.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kratki o parametrach równoważnych (nie gorszych) niż projektowane (Schaco)

K I E R O W N I K
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Krystyna Sobczak