



6 KONDYGNACJA BUDYNKU "D"

-  - Gniazdo elektryczne 230V natynkowe z uziemieniem
-  - Gniazdo komputerowe/telefoniczne Rj45 kat. 6 natynkowe
- KD** - Czytnik kontroli dostępu EM 125 khz np ROGER Pr302 z zamkiem elektromagnetycznym



szafa dystrybucyjna wisząca 18U 19", 3 patch panele 24-portowe, STP, kat. 6, 1U, 19", złącza typu Krone; 1 Patch panel 25-portowy, UTP, kat. 3, 1U, 19", złącza typu Krone 8p4c; 4 listwy porządkujące 1U; listwa zasilająca 230V, 1 półka