

ZATWIERDZAM
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Iwona Łopacińska

DZ.26.23.232.2020.AJ

*strona internetowa Zamawiającego/
Wykonawcy*

Dotyczy: znak sprawy IHIT/P/23/2020 - odpowiedzi na pytania Wykonawcy do postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie".

WYJAŚNIENIE 1 TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie”**, wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treści pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej.

Pytanie 1

Zgodnie z założeniami zawartymi w PFU, instalacja fotowoltaiczna ma zostać zbudowana na połaci dachu nr 2. Podczas wizji otrzymaliśmy informację, że dach ten składa się z części a oraz części b. Proszę o potwierdzenie dokładnej lokalizacji instalacji oraz udostępnienie zdjęć docelowej części połaci w celu zweryfikowania ewentualnych zacienień.

Odpowiedź:

Montaż instalacji fotowoltaicznej został założony na połaci dachu budynku nr 2 na części („B”).

Pytanie 2

Zgodnie z pkt. 1 PFU w części pomieszczeń wymagany jest montaż opraw typu CLEAN, proszę o określenie ilości sal w których zachodzi konieczność ich montażu oraz o określenie ilości opraw w tych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółowej inwentaryzacji pomieszczeń w których są wymagane oprawy typ CLEAN. Oprawy typu CLEAN wersji IP65 (kwadratowe 60 x 60) należałyby zainstalować w - budynku nr 2 (C”)

- w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego II piętro;
 - na OIOM w separatkach i w sali 6 łóżkowej (I piętro);
 - w Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych w pomieszczeniach: separatorów i w Clean Room
- w budynku nr 2 („B”) w Pracowni Angiografii na poziomie „-1”;
- w budynku nr 1 („A”) w wszystkich separatkach i gabinetach zabiegowych na V piętrze.

Pytanie 3

Proszę o informację, czy posiadacie państwo dokumentację projektową w wersji edytowalnej oraz czy dopuszczacie Państwo możliwość udostępnienia wspomnianej dokumentacji Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu dla koordynatora projektu tj. odstąpienie od wymagania certyfikatu Prince 2 lub równoważnego. Nie ma wskazań w SIWZ, że projekt powinien być realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami – zatem ww. warunek jest nieuzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i wyjaśnia, iż dopuszcza certyfikaty równoważne do Price 2.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenie – zgodnie z art. 150 ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy o zabezpieczania należytego wykonania umowy bez zmian.